

Schamat podłączenia zaworu 2-drogowego


Legenda:

1. Zawór kulowy DN25 z gwintem wewnętrznym
2. Filtr siatkowy DN25
3. Zawór antyskażeniowy typu EA, DN25
4. Zawór elektromagnetyczny NO typu EV220B DN25
5. Zawór kulowy DN25 z gwintem wewnętrznym
6. Presostat

Zasilanie elektryczne dla presostatu należy włączyć przed główny wyłącznik prądu

— — — — — instalacja hydrantowa

————— instalacja wodociągowa



NUTRICIA Sp. z o.o. Zakłady Produkcyjne Oddział Krotoszyn

Klimas

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – PROJEKTOWE
RYSZARD KLIMAS

UL. ZDUNOWSKA 116, 63-700 KROTOSZYN

Obiekt:	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Wielowsi			
Lokalizacja:	działka nr 101/19 przy ulicy Koźminińskiej, obręb Wielowieś woj. wielkopolskie, gmina Krotoszyn			
Inwestor:	Miasto i Gmina Krotoszyn ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn			
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektant:	inż. Włodzimierz Warkocz	upr. do proj., kierowania budowy i robót w specj. instalacyjno-inż. nr upr. UAN 7342-37/93		12.2016r
Asystent:	mgr inż. Łukasz Trawiński			12.2016r
Stadium:	Projekt budowlany			
Tytuł rys.:	<i>Schamat podłączenia zaworu elektromagnetycznego</i>			Nr rys.
Skala:	-	Nr archiwalny	93/11/KR/16	S-12
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z dalszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe tylko za pisemną zgodą Klimas PBP Ryszard Klimas.				